1、配电柜高度1800mm宽800mm深400mm。
2、除主路及分路二层固定导轨外需增加第三层导轨。
3、配电柜有标准零线端子排及地线排。
4、柜门与柜体跨接线。
5、柜门上配备电流表3只及电压表1只，带电指示灯
6、塑壳断路器、交流接触器、热继电器品牌为常开（常熟开关厂）
7、箱体材质为316L.厚1.5mm。
8、柜内需增加40A、20A 4P空气开关各一只作为检修箱电源出线。



设备编号	+3BPAC1	+3BPAC2		=3MA03	=3MA04	=3MA05	=3MA06		=3MA07	+3AC1	+3AC2	
设备容量	11kW	11kW		11kW	11kW	7.5kW	7.5kW		3kW	5.3kW	5.3kW	
负荷名称	1#三期阳极泥中间槽变频控制箱	2#三期阳极泥中间槽变频控制箱	备用	1#三期阳极泥压滤泵	2#三期阳极泥压滤泵（备用）	三期阳极泥槽搅拌装置	三期阳极泥槽液下泵	备用	三期溢流槽液下泵	1#三期阳极泥压滤机控制柜	2#三期阳极泥压滤机控制柜	备用

说明：
1、低压电源由业主就近提供，其上端供电出线开关额定电流整定值为100A。
2、低压配电系统为TN-S系统。
3、电源进线在入户处作重复接地。

| 会签栏 | | |